



LEGENDA:

- "1" PROJEKTOVANÝ VODOVOD - NÁZOV
- PE DN80-100 M MATERIÁL-PROFIL V MM-DĚLKA V M
- U80+ZS UZÁVER EZ DN80 SO ZEMNOU SÚPRAVOU (SYSTEM 2000)
- PH80 PODZEMNÝ HYDRANT DN 80 - L=1250 mm pre krytie 1,5 m

UROZORNENIE: PODZEMNÉ VEDENIE NEBOLI ZÁMERANÉ, PRED ZAČATÍM ZEMNÝCH PRÁČ VÝTÝČÍMI

| | |
|-------------|--|
| VYPRÁCOVAL: | Ing. Vladimír ZVADA |
| ING. ZVADA | Ařelář, Pod vlnicami 8976/9 |
| INVESTOR: | OBEC PEČOVSKÁ NOVÁ VES 0904-307785 zvada@gmail.com |
| NÁZOV: | Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves |
| OBJEKT: | 01 - VODOVOD |
| OBŠAH: | SITUÁCIA STAVBY č.1 - Južná ul. - Hlavná ul. |
| DAŤUM: | 09.2019 |
| FORMÁT: | 2 x A4 |
| ARCH. Č.: | 3/2019 |
| ÚČEL: | PS |
| MERKA: | 1:1000 |
| PRÍL. Č.: | 1.2 |

- JESTVUJÚCA SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
- JESTVUJÚCI VEŘEJNÝ VODOVOD - ROZVOD
- JESTVUJÚCI VODOVOD - DIAĽKOVÝ PRÍVOD
- JESTVUJÚCI STL PLYNOVOD
- NN NADZEMNÉ VEDENIE
- TELEKOMUNIKAČNÉ NADZEMNÉ VEDENIE
- PODZEMNÉ VEDENIE TELEKOM.
- DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

SafeTech RC DN/ID80
riadený pretlak min. 244 m

VODOVOD
HDPE DN/ID80-4112M